

Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Bezirksvertretung 4 am 27.04.2016

hier: Neubebauung Alt-Niederkassel 30 ohne Holzständeranbau

Frage 1:

Warum wurde der hintere Anbau nicht in der zugesagten Holzständerbauweise hergestellt?

Antwort:

Lediglich das Untergeschoss des rückwärtigen Gebäudes wurde aus bauphysikalischen Gründen als „weiße Wanne“ aus Beton hergestellt.

Der aufstehende Gebäudeteil wurde in Holzständerbauweise mit einer Holzverkleidung errichtet.